



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 26 «Теремок»  
В.В Черных  
«25» 02 2016 г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад № 26 «Теремок»  
г. Назарово Красноярского края

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Теремок».

1.2. Адрес объекта: 662200, Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, стр. 118 А, тел. заведующей д/с: 5-64-77, тел. общий: 5-88-26, E-mail: DSTerremok@vandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2668.00 кв. м

- часть здания: 1 этаж, 1511,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да – имеется 1033,54 кв. м

1.4. Год постройки здания 1992г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2016г., капитального – нет.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Теремок» (МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662200, Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, стр. 118А

1.8. Основание для пользования объектом – (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная) – государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Назарово.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д.94 А, стр. 2, телефон приемной УО 8 (39155) 5-06-90, nazuo@krao.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: - дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - все категории детей инвалидов.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 275 детей, пропускная способность – 254 человека).

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида – да.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – Городские автобусы № 2, № 11, № 12  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта; ближайшая остановка (ул. Арбузова) –

- 3.2.2. Время движения (пешком) **7-10 мин.**  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **да.**  
 3.2.4. Перекрёстки: *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* – **нет.**  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* – **нет.**  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (**мелкие неровности – бордюры дорожные сборные бетонные**).  
 3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: - **нет.**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	ДУ

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г); ВНД (К), ДУ (С, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г); ДУ (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, Г); ДЧ-И (У, О); ВНД (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К); ДУ (О, С, Г, У).

С целью создания условий доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; провести капитальный ремонт (асфальтирование всех пешеходных путей, установка бордюров, замена калиток); продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения доступности объекта для **инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется индивидуальное решение с ТСП (приобретение подъёмной платформы с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей, увеличение ширины коридоров и лестничных маршей, увеличение дверных проемов, оснащение устройством визуальной или текстовой связи с постом охраны, размещение тактильных полос).

Для обеспечения полной доступности объекта для **инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта для **инвалидов с умственными нарушениями** необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения условной доступности объекта для **инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (асфальтирование всех пешеходных путей, установка бордюров, замена калиток)

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (обустройство пандусов, входных площадок, навесов у входов, раздвижных дверей. Оформление вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП (приобретение подъемной платформы с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей, увеличение ширины коридоров и лестничных маршей, увеличение дверных проемов, оснащение устройством визуальной или текстовой связи с постом охраны, размещение тактильных полос).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (приобретение специального персонального прибора усиления звука, оборудование кабины для переодевания в раздевалке, размещение тактильных направляющих)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП (специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в туалетных комнатах)
6	Система информации на объектах (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (приобретение специальных стендов и звуковых маяков, выполнение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (по программам благоустройства города)
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2016-2030г.г.

в рамках исполнения Государственной программы РФ «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект доступен для всех категорий

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа выдавшей его организации, дата) прилагается

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

да

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ


## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту: фотографии (Приложение №1);
2. Входа (входов) в здание: фотография (Приложение №2);
3. Путей движения в здании фотография (Приложение №3);
4. Зоны целевого назначения объекта: фотографии (Приложение №4);
5. Санитарно-гигиенических помещений; фотографии (Приложение №5);

Председатель комиссии, заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 26 «Теремок»

  
В.В. Черных,


члены комиссии:

зам. зав по АХЧ МБДОУ  
ст. воспитатель МБДОУ;

  
Т.Ю. Мамонтова,  
Е.И. Шорникова,  
Л.Н. Сорокина  
И.А. Шеметова

председатель профкомитета

медицинская сестра  
МБУЗ «Назаровская РБ»  
Представитель от общества  
инвалидов г. Назарово

  
Л.П. Полетаева

  
А.Л. Свинцов  
(по согласованию)