ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 07 октября 2016 г. № 4652/р г. Ачинск

При проведении плановой выездной проверки объекта, рассмотрении представленных документов: акта проверки № 4083 от 07.10.2016 г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Теремок» г. Назарово Красноярского края, юридический (фактический) адрес: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, владение № 118 «А», выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

1. Нарушения п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13) в части наличия овощепротирочной машины для изготовления картофельного (овощного) пюре.

2. Нарушения п.п. 14.16.1; 14.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия специальных зон (моечных ванн) для обработки сырья (мясо, рыба, фрукты, овощи) в пищеблоке.

3. Нарушения п.п. 13.1; 13.2; 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 и п. 8.6.1. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» в части наличия достаточного количества разделочных столов для обработки сырой продукции («мясо сырое», «рыба сырая», «овощи сырые», «куры сырые»).

4. Нарушения п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения правил обработки яиц.

5. Нарушения п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия в рабочем состоянии центрифуги, электрокотла в прачечной и эл.плиты в пищеблоке детского сада.

6. Нарушения п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения свободного прохода детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в спальных помещениях следующих групп: ясельной «Колокольчик», младших «Журавлик» и «Златовласка», средних «Ягодка», «Лучик» и «Березка», старших «Аленушка» и «Росинка», подготовительных «Дюймовочка» и «Солнышко».

7. Нарушения п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия сливов для обработки детских горшков в туалетных ясельной группы «Колокольчик» и младшей группы «Златовласка» (исключить использование душевых поддонов для обработки горшков).

8. Нарушения п.п. 8.5; 17.1; 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части целостности покрытий оконных рам и подоконников в помещениях спальни группы «Журавлик», «Сказка»; в групповых помещениях «Солнышко», «Дюймовочка»; в групповом помещении и туалетной группы «Лучик» и помещениях пищеблока.

9. Нарушения п.п. 7.9; 17.1; 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия остекления оконных рам из цельного стеклополотна в спальне ясельной группы «Колокольчик», в игровой и спальне средней группы «Ягодка», в игровой старшей группы «Аленушка», в игровой младшей группы «Златовласка», в раздевальнях для девочек и мальчиков при бассейне детского сада.

10. Нарушения п.п. 6.16.1; 6.21; 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия отделки хозяйственных шкафов для хранения уборочного инвентаря из материалов, допускающих их обработку моющим и дезинфицирующими средствами в туалетных по всем группам.

11. Нарушения п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части целостности индивидуальных горшков в ясельной группе «Колокольчик» и младшей группе «Златовласка».

12. Нарушения п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части целостности покрытий душевых поддонов в туалетных старшей группы «Росинка», подготовительной группы «Солнышко».

13. Нарушения п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия дополнительных 2-х унитазов и 2-х умывальных раковин для детей в туалетных средних групп «Ягодка» и «Лучик», младшей группы «Журавлик».

14. Нарушения п.п. 6.16.2; 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия дополнительных умывальных раковин в туалетных следующих групп: младшей группе «Березка» (2 умывальных раковины), в средней группе «Ивушка» и подготовительной группе «Сказка» - логопедическая (по 1 умывальной раковине).

15. Нарушения п.п. 1.1; 5.1; 5.2; 5.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,

15. Нарушения п.п. 1.1; 5.1; 5.2; 5.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» в части проведения производственного контроля за качеством воды в плавательном бассейне детского сада (согласно программы производственного контроля).

16. Нарушения п. 3.8. и п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части целостности покрытий дорожек на пути следования детей к своим групповым площадкам (устранение выбоин, трещин на асфальте).

Срок исполнения предписания по п.п. с 1 по 4, 6, 7, 11 до 01.12.2016 г., по п.п. 5, 6, 9, 10, 11, с 13 по 17 до 01.09.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Теремок» г. Назарово Красноярского края.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (662150, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23) письменную информацию с копиями документов, подтверждающих устранение вышеуказанных нарушений требований санитарного законодательства.

В случае непредставления или несвоевременного представления сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, а также представление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляют за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований могут быть представлены в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске в письменной форме в течение пятнадцати дней с момента его получения.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд Красноярского края.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске – главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Большеулуйскому, Бирилюсскому, Козульскому, Тюхтетскому районам

В.И. Латтеган

Предписание получено «07» 10 2016 г. Чернова В.В.